

月別水質検査結果一覧表・2026.05月分
三川地区水道（給水）

検査項目	単位	基準値	吉津	石戸取上	白崎	下条	五十島	綱木	内川（古館）	内川（五十沢）	新谷古岐	谷花	谷沢	船戸	行地	中ノ沢
一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
ｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝ及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼﾞｬﾝ化合物(ｾﾞﾝ)及び塩化ｼﾞｬﾝ	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾌﾗｳ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ｼﾞｮｷﾞｷﾝ	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c, t)1,2-ｼﾞｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼﾞｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾃﾄﾗｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾘｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾍﾞﾝゼﾝ	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｸﾞﾙｵ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｸﾞﾙｵﾎﾙﾐ	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼﾞｸﾞﾙｵ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総ﾄﾘﾌﾛﾓﾞﾝ	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾘｸﾞﾙｵ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾐ	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾎﾙﾓﾝﾌﾞﾘﾄﾞ	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾙﾐﾝｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾏｸﾞﾈｼﾞｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	200以下	20	7	20	8	10	6	6	-	5	9	5	15	5	4
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼﾞｳﾑ等(硬度)	mg/l	300以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg/l	500以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼﾞｴｯｸｼﾝ	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-ﾒﾙｷﾞﾌﾞﾙｺｰﾙ	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.3	-	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2
pH値	-	5.8～8.6	6.2	6.1	6.4	6.6	6.4	6.8	6.4	-	6.4	6.4	6.9	6.4	6.6	6.5
味	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	1.6	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
採取年月日	年月日	-	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	-	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日
採取時刻	時：分	-	9時20分	9時57分	9時05分	10時14分	9時36分	12時06分	11時37分	-	11時50分	8時50分	8時34分	10時29分	11時20分	10時52分
当日天候	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	-	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り
気温	℃	-	21.8	22.0	21.2	23.6	21.5	24.2	21.8	-	25.0	19.0	19.3	23.9	22.8	21.8
水温	℃	-	14.8	16.1	16.8	13.5	16.0	11.0	14.1	-	14.2	16.3	15.0	16.7	15.2	15.7
残留塩素	mg/l	-	0.35	0.45	0.55	0.50	0.35	0.35	0.25	-	0.40	0.25	0.70	0.35	0.40	0.45

注：『(c, t)1,2-ｼﾞｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ』は『ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ』及び『ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾞﾙｵﾌﾟﾚﾝ』を意味します。