令和 7	年度		調査							
七福荘空調機器更新第3次工事						設計書(単抜)	設 計			
工事番号					施工地					
	R7阿観第9号				東蒲原郡阿賀町 七名 地内					
実施・元					変 更					
設書	十 額				円			円		
契約	为 額				円			円		
(内消費	貴税額)	(円)	(円)		
丁東•隔	工事·履行日数			60	日間	日間(付与	5日数	日間)		
工事,修门口效		又は 完成期限	令 年	月	目	又は 完成期限	年 月	日		
(元)	七福荘空調機器 ・食堂 ・大広間				変更					
設計概要	- 八四间	1/-1 □			設計概要					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
七福荘空調機器更新第3次工事		, ,			VIII V
直接工事費					
	1.0	式			直接工事内訳書
直接工事費 計					
					改メ
諸経費 直接工事費×30%以内					
対象額					
率 0.3000		- /			
て 市 (中央 引	30.0	%			
工事価格計					
消費税相当額 連絡メッセーシ					
計 対象額・・・・・					
率 · · · · · · 0.1000					
工事費計					
上 尹 貞 計					

直接工事内訳書

				<u> </u>	直接工事内訳書
工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金 額	備考
直接工事費 空調機器更新					
(食堂1台・大広場1台)	1.0	式			
エアコン設置工事 (14.0kw)					
	1.0	式			工種 第0001号内訳表
電気工事					
	1.0	式			工種 第0002号内訳表
撤去工事	110				TT E
	1.0	式			工種 第0003号内訳表
合計					
	I	l			

工種 第0001号内訳表

					5 第0001号内訳表
工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費 エアコン設置工事					
(食堂・大広間)	1.0	式			
空冷式ヒートポンプエアコン 空冷HP 床置 冷房14.0kw					
	2.0	台			施工 第0-0001号内訳表
冷媒用断熱材被覆銅管 外径9.52					
	12.0	m			施工 第0-0002号内訳表
冷媒用断熱材被覆銅管 外径15.88					
	12.0	m			施工 第0-0003号内訳表
保温化粧ケース(樹脂製) 140×80					
	12.0	m			施工 第0-0004号内訳表
機器搬入費					
	0.9632	t			見積
合計					

工種 第0002号内訳表

				重 第0002号内訳表	
工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費					
電気工事					
	1.0	式			
耐衝撃性硬質ビニル電線管					
HIVE 28mm 長4.00m					
	7.0	本			
同上付属品	11.0				7018
1. 2 TT 1 \\ 1-2 HB					
	1.0	式			 見積
CV8-4C	1.0	10			九竹貝
CVO 4C					
	70.0				日往
配線用遮断器	70.0	m			見積
MCB3P50AF/40AT					
		h-m			H 44
No. 14. 11. 14.	1.0	個			見積
消耗品•雑材費					
	1.0	式			見積
電工					
	6.0	人			見積(人工) RR0201
合計					
	1	1	l .	l .	

工種 第0003号内訳表

					第0003号内訳表
工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費					
撤去工事					
	1.0	式			
既存エアコン撤去・処分					
	2.0	式			見積
冷媒回収·処分費					
	2.0	台分			見積
		17,			70 194
合計					

施工 第0-0001号内訳表 1台 当り 工種・施工名称など 単 位 数 空冷式ヒートポンプエアコン 空冷HP 床置 冷房14.0kw パッケージ型空気調和機(圧縮機屋外型) <参考製品> FVP160FC.RDRP160BB 台 見積 1.0 設備機械工 屋内機 見積(人工) RR0301 0.612 設備機械工 屋外機 見積(人工) RR0301 1.536 諸雑費 その他 % 見積 24.0 合計 1台当り

施工 第0-0002号内訳表 <u>1m</u> 当り 工種・施工名称など 数 単 位 単 冷媒用断熱材被覆銅管 外径9.52 冷媒用断熱材被覆銅管 断熱材被覆銅管 見積 1.05 m 接合材等 式 見積 1.0 支持金物 式 見積 1.0 保護プレート 枚 見積 1.0 雑材料 雑材料 % 見積 15.0 配管工 見積(人工) RR0136 0.072 諸雑費 その他 % 26.0

施工 第0-0002号内訳表 金 額 1m 当り 備 工種・施工名称など 数 単 位 合計 1m当り

施工 第0-0003号内訳表 <u>1m</u> 当り 工種・施工名称など 数 単 位 単 冷媒用断熱材被覆銅管 外径15.88 冷媒用断熱材被覆銅管 断熱材被覆銅管 見積 1.05 m 接合材等 式 見積 1.0 支持金物 式 見積 1.0 保護プレート 枚 見積 1.0 雑材料 雑材料 % 見積 15.0 配管工 見積(人工) RR0136 0.108 諸雑費 その他 % 26.0

1m 当り 備 施工 第0-0003号内訳表 金 額 工種・施工名称など 数 単 位 合計 1m当り

施工 第0-0004号内訳表 1m 当り 工種・施工名称など 数 単 位 保温化粧ケース(樹脂製) 140×80 エアコン配管用保温化粧ケース(樹脂製) 高140mm×幅80mm×長2000mm 見積 1.0 m 継手類 式 見積 1.0 保温工 見積(人工) RR0148 0.0348 諸雑費 その他 % 見積 23.0 合計 1m当り

施工 第0-0005号内訳表 1t 当り 工種・施工名称など 単 位 数 機器搬入費 クレーン賃料(油圧式) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 16t 見積 0.347日 油圧ジャッキ[手動式] 耐力196kN(20t)ストローク150~200mm 供用日 見積 1.736 トラック 普通用 2t積 見積 0.0175 日 とびエ 見積 1.596 諸雑費 その他 % 見積 26.0 合計 1t当り

七福荘空調機器更新第3次工事 特記仕様書

1. 工事概要

○事業名 七福荘・ふれあいの森管理運営費

○工事名 七福荘空調機器更新第3次工事

○工事場所 阿賀町七名乙 930 番地

2. 製品仕様

○空調機器仕様 空冷式ヒートポンプエアコン 床置き 冷房 14.0kw

[参考製品:第2次工事(令和6年度)設置機器と同型]

パッケージ型空気調和機 室内機:FVP160FC

室外機:RDRP160BB

※規格・品質・性能・定価等が、参考製品と同等もしくは

同等以上の納入を可とする。この場合、納入を予定する

製品の規格・性能等について、カタログ及び技術資料を

提出のうえ、発注者の承認を得ること。

○数 量 各 2 台 (食堂・大広間)

3. 資材等


○本工事に納入・使用する資材は、すべて新品とする。

4. 電力·水等

○本工事の施工に必要とする電力・水等においては、請負者で対応のこと。

5. 工程管理

○本工事の施工に際し、電気・水道・その他施設運営上に必要な機能の停止を要する場合、施設管理者と事前に日程の調整を行い、了承を得ること。



位置図

