

令和 8 年度 清川高原保養センター管理運営費事業			調 査	
清川高原保養センター 消防設備修繕工事 設 計 書			設 計	
工 事 番 号		施 工 地		
R8ま観修 第 1 1 号		新潟県東蒲原郡阿賀町 京ノ瀬 地内		
		実 施 ・ 元		変 更
設 計 額		円		円
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 60 日間 又は 完成期限 令 和 年 月 日		日間 (付与日数 日間) 完成期限 令 和 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	清川高原保養センター 消防設備修繕工事 1 号館 (温泉側) 1 式 2 号館 (寮側) 1 式		変 更 設計概要	

本 工 事 費 内 訳 表

工 種			数 量	単位	単価(円)	金 額 (円)	適 用	
工 事 費		1 号館（温泉側）	1	式			別紙第 1 号明細書	
		2 号館（寮側）	1	式			別紙第 2 号明細書	
	直接工事費							
	諸経費（見積）							
工事価格計								
消費税相当額								
本工事費計								

1号館（温泉側） 施 工 明 細 書

1.0式当り

種 類	名称・規格	数 量	単位	単価(円)	金 額 (円)	備考
1次側ホース	25A×1.3m 消火栓設備	5.0	本			見積
2次側ホース	25A×20m 消火栓設備	4.0	本			見積
2号消火栓ノズル	開閉弁付ストレートノズル 消火栓設備	5.0	本			見積
消耗品・雑材		1.0	式			見積
労務費		1.0	式			見積
合 計		1.0	式			

2号館（寮側） 施 工 明 細 書

1.0式当り

種 類	名称・規格	数 量	単位	単価(円)	金 額 (円)	備考
制御盤蓄電器 取替共	DC24V0.225Ah 防排煙制御設備	1.0	式			見積
1次側ホース	25A×1.3m 消火栓設備	5.0	本			見積
2次側ホース	25A×20m 消火栓設備	6.0	本			見積
2号消火栓ノズル	開閉弁付ストレートノズル 消火栓設備	5.0	本			見積
消耗品・雑材		1.0	式			見積
労務費		1.0	式			見積
合 計		1.0	式			