# 第 52 回 阿賀町入札監視委員会審議概要

開催日及び時間	令和7年3月19日(火) 午後1時30分~午	後2時53分
開催場所	阿賀町役場 1階多目的ホール	
内容	・議事 工事発注実績等の報告について 抽出案件等の審議について その他	
委 員 (委員数3名) (出席数3名)	委員長 沢田 克己 委員 二岸 直子 委員 齋藤 修平	
事務局	副町長 野村秀樹総務課長 鈴木勉 企画財政係主任 皆川幸一郎 企画財政係主任 波田野珠貴	
審查対象期間	令和6年9月1日 ~ 令和7年	2月9日
抽出案件	6 件	
制 限 付一般競争入札	① 町道小杉線小杉橋補修第2期工事 ② 道の駅阿賀の里キュービクル改修工事 ③ 町道中山1号線外緊急自然災害防止対策工事 5件 ④ 上川会館屋上等改修工事 ⑤ 鹿瀬温泉赤湯空調設備更新工事	(落札率 96.08%) (落札率 99.49%) (落札率 96.01%) (落札率 95.84%) (落札率 95.19%)
指名競争入札	0件 ※発注実績無し	
随意契約	⑥ 岡沢集落開発センターバリアフリー改修工事 1 件	(落札率 97.52%)
委員会からの 質疑、回答等	別紙のとおり	
委員会からの意見、具申内容等	別紙のとおり	
その他		

### (開会)

# (副町長あいさつ)

阿賀町は、災害救助法が適用になるほどの雪が降りまして、600件余りの屋根除雪を2月末までの災害救助法適用の期間で終えることができました。これについては通常の道路除雪もある中、町内の建設業者さんに多大なるご協力をいただきました。

阿賀町の場合は、建設業が実質的に基幹産業である部分もあります。町の経済の活性化を図ること、町の中でお金を回すこと、また行政として公平性を保って入札をすることは非常に微妙なところがあることは、理解しております。そうした中で、入札監視委員会で議論をしていただくことは、非常に大事なことと思っております。その部分も含めて、ご審議いただければと思っております。よろしくお願いいたします。

# (委員長あいさつ)

今、副町長さんからお話ありましたように、今年 は近年になく大変、積雪が多くて特にこの阿賀町で は、大変だっただろうと思います。

除雪は、民間の方に大部分をお願いすると思いますが、その時、緊急のことではありますので、随意契約になる場合が多いと思いますが緊急事態と言っても契約については、正しいやり方で行わなければなりません。その辺には、やはり気を付けて監視してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

### (議事)

(1) 工事発注実績等について(報告)

事務局より資料に基づき説明

 ・今年度下期の契約件数(130万円以上) 制限付一般競争入札 40件 指名競争入札 0件 随意契約 4件
 合計 44件

• 平均落札率 制限付一般競争入札 96.07% 指名競争入札 -随意契約 98.06% 合計 96.25%

- ・苦情処理状況、事案なし
- ・指名停止措置状況 事案なし
- ・ 談合情報対応状況、事案なし
- (2) 抽出事案の説明、審議について

## 事案の抽出委員より、抽出理由を説明

- ・制限付一般競争入札及び随意契約について各業 種の落札率が高い案件、また契約金額が高い案件を 抽出しました。
- ①小杉線小杉橋補修第2期工事

- ・設計の諸経費については、どうでしょうか。
- ・床版は、資料の写真を見ると元は木製だったとい・はい、その通りです。 ゆうことですか。
- ・設計用の見積をとった 3 者の中で金額の違いは ・各項目それほど。差はありませんでした。 大きくありましたか。

・工事概要、入札方法、入札結果の説明 本工事は、老朽化した橋梁の木製床版等の取り替

えを行う工事であり、町内に本社又は営業所がある 「土木一式」の登録業者で、規定による等級の者で あることとして制限付一般競争入札を実施。入札参 加者は2者、落札率は96.08%。

- ・諸経費については、公共土木の橋梁保全工事の率 を使用しています。

## ②道の駅阿賀の里キュービクル改修工事

- ・落札率が高いですが、この工事の内容からして 落札率は高くなるものでしょうか。
- ・予定価格を下回ったのは1者だけですね。
- ・入札参加を辞退したところはなぜ辞退されましたか。
- ③町道中山1号線外緊急自然災害防止対策工事

- ・直接工事費が1者を除いて5者、設計額と同額で す。システムなどで正確に積算が可能でしょうか。
- ・舗装工事は、いつも応札者は多いですか。
- ④上川会館屋上等改修工事

・工事概要、入札方法、入札結果の説明

本工事は、経年劣化により故障したキュービクルの入替を行う工事であり、町内に本社又は営業所がある「電気」の登録業者で、規定による等級の者であることとして制限付一般競争入札を実施。入札参加者は3者で、落札率は99.49%。

- ・工事内容と落札率の因果関係は不明ですが、設計 の内容につきましては、諸経費も含めて、すべて見 積によるものになっています。器機の入れ替えのみ のため、設計に採用した器機の単価が低いと設計額 が安価に設定されていることが考えられる。
- ・はい、そうです。
- ・技術者の配置ができなくなったとの理由でした。
- ・工事概要、入札方法、入札結果の説明

本工事は、町道の舗装の打換を行う工事として、町内に本社又は営業所ある「舗装」の登録業者で、規定による等級の者であることとして制限付一般競争入札を実施。入札参加者は6者で、落札率は96.01%。

- ・舗装工事は、設計単価が決まっており、面積、延 長が分かれば正確に見積もりが可能な内容となり ます。
- ・町内でも登録業者数は多い業種です。いつも参加 者は比較的多い業種です。
- ・工事概要、入札方法、入札結果の説明本工事は、老朽化した建物の天井板の張替えと防水を実施する工事であり、町内に本社がある「建築一式」の登録業者で、規定による等級の者であることとして制限付一般競争入札を実施。入札参加者は3者で、落札率は95.84%。

- ・営業所区分が本社だけになった理由は何かありますか。
- ・屋根と屋上だけの改修でしょうか。
- ⑤鹿瀬温泉赤湯空調設備更新工事

- ・エアコン本体の価格より諸経費で差が出てくる といった内容ですね。
- ・効率的で無駄がない改修方法だと思います。
- ⑥岡沢集落開発センターバリアフリー改修工事

・担当課において設計した金額が2回入札しても 厳しかったとの理解でよろしいか。

- ・業種と設計金額によって区分しています。建築の場合は、予定価格 3,500 万まで本社となっています。
- ・建物内の天井の張替えも実施しています。
- ・工事概要、入札方法、入札結果の説明本工事は、経年使用により故障した空調設備の入替を実施するものであり、町内に本社又は営業所がある「管」の登録業者で、規定による等級の者であることとして制限付一般競争入札を実施。入札参加者は3者で、落札率は95.19%。

・はい。エアコンの価格は、ほぼ決まっているので 諸経費の差が大きく影響すると思われます。今回の 更新工事は、一括集中管理型の空調設備から電気式 の個別エアコンに入替を行う工事内容になります。

・工事概要、入札方法、入札結果の説明

本工事は、集会所のバリアフリー化を行う改修工事で町内に本社がある「建築一式」の登録業者で、規定による等級の者であることとして制限付一般競争入札を実施。入札参加者は1者であったが、入札者の入札価格(再入札含む)の何れもが予定価格を超過していたため不調。当該再入札における最低入札価格と予定価格の差が僅少(10%以内)であったため、阿賀町競争入札執行事務処理要領第13条第3項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定を適用。落札率は97.52%

・設計については、見積を精査した中で単価がある ものについては、建設物価の金額に入れ替えを行っ ています。また諸経費についても30%以内として いることから、かなり抑えられた設計額となったと 考えられます。

- ・結果、最終的には随意契約となったわけですね。
- ・見積は何者からとっていますか。

はい、その通りです。

・2者からとっています。設計の担当者から話を聞くと、やはり資材の価格がかなり上がっているようです。見積を精査する中で低い価格を採用するとこういった状況は、今後も多々出てくるのではないかと懸念されます。

(閉会)

本日の次第が全て終了したことにより閉会。