令和4年度

阿賀町クリーンセンター一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について

1. 一般廃棄物の種類及び搬入量

ごみ種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	t	285.35	321.24	277.15	277.01	331.42	268.28	293.88	299.26	281.49	242.42	210.42	289.09
													3,377.01

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、バグフィルタ入口燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度

項目	測定を行った位置	測定年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果	
燃焼ガス中の燃焼ガス温度	1号炉	焼却炉出口	令和4年10月25日	令和4年10月25日	907℃（平均値）
	2号炉	焼却炉出口	令和4年10月26日	令和4年10月26日	894℃（平均値）
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	1号炉	バグフィルタ入口	令和4年10月25日	令和4年10月25日	162℃（平均値）
	2号炉	バグフィルタ入口	令和4年10月26日	令和4年10月26日	161℃（平均値）
排ガス中のCO濃度	1号炉	煙道出口	令和4年10月25日	令和4年11月25日	16 ppm
	2号炉	煙道出口	令和4年10月26日	令和4年11月25日	15 ppm

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に体積したばいじんの除去を行った年月日

項目	除去を行った年月日	
	1号炉	2号炉
冷却設備に体積したばいじん	稼働日実施	稼働日実施
排ガス処理設備に体積したばいじん	稼働日実施	稼働日実施

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

ダイオキシン類の測定結果

項目	単位	基準値	1号炉	2号炉
ダイオキシン類の濃度	ng-TEQ/m ³ N	10	0.00027	0.00083
排ガスを採取した年月日			令和4年10月25日	令和4年10月26日
測定の結果の得られた年月日			令和4年11月25日	令和4年11月25日

ばい煙量又はばい煙濃度

項目	単位	基準値	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
硫黄酸化物	m ³ /h	—	0.059 (55.96)	0.038 (56.07)	0.019 (55.82)	0.0190 (55.06)
ばいじん	g/m ³	0.25	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
塩化水素	mg/m ³	700	41	19	32	38
窒素酸化物	ppm	250	110	120	110	100
排ガスを採取した年月日			令和4年5月6日	令和4年5月6日	令和4年10月20日	令和4年10月21日
測定の結果の得られた年月日			令和4年5月19日	令和4年5月19日	令和4年11月4日	令和4年11月4日

※硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄の()内に記載しています。

令和5年度

阿賀町クリーンセンター一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について

1. 一般廃棄物の種類及び搬入量

ごみ種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	t	262.06	303.97	266.84	266.30	274.36	245.82	278.72	266.47	255.50	229.87	187.72	226.81
													3,064.44

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、バグフィルタ入口燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度

項目		測定を行った位置	測定年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
燃焼ガス中の燃焼ガス温度	1号炉	焼却炉出口	令和5年11月9日	令和5年11月9日	899℃（平均値）
	2号炉	焼却炉出口	令和5年11月10日	令和5年11月10日	894℃（平均値）
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	1号炉	バグフィルター入口	令和5年11月9日	令和5年11月9日	165℃（平均値）
	2号炉	バグフィルター入口	令和5年11月10日	令和5年11月10日	166℃（平均値）
排ガス中のCO濃度	1号炉	煙道出口	令和5年11月9日	令和5年12月18日	3 ppm
	2号炉	煙道出口	令和5年11月10日	令和5年12月18日	3未満 ppm

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に体積したばいじんの除去を行った年月日

項目	除去を行った年月日	
	1号炉	2号炉
冷却設備に体積したばいじん	稼働日実施	稼働日実施
排ガス処理設備に体積したばいじん	稼働日実施	稼働日実施

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

ダイオキシン類の測定結果

項目	単位	基準値	1号炉	2号炉
ダイオキシン類の濃度	ng-TEQ/m ³ N	10	0.0039	0.0072
排ガスを採取した年月日			令和5年11月9日	令和5年11月10日
測定の結果の得られた年月日			令和5年12月18日	令和5年12月18日

ばい煙量又はばい煙濃度

項目	単位	基準値	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
硫黄酸化物	m ³ /h	—	0.029 (56.22)	0.012 (55.72)	0.042 (56.48)	0.0350 (56.08)
ばいじん	g/m ³	0.25	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
塩化水素	mg/m ³	700	33	22	69	39
窒素酸化物	ppm	250	110	100	110	120
排ガスを採取した年月日			令和5年5月11日	令和5年5月11日	令和5年11月2日	令和5年11月2日
測定の結果の得られた年月日			令和5年5月22日	令和5年5月22日	令和5年11月22日	令和5年11月22日

※硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄の()内に記載しています。

令和6年度

阿賀町クリーンセンター一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について

1. 一般廃棄物の種類及び搬入量

ごみ種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	t	261.96	299.22	232.54	267.34	279.50	250.78	262.04	275.95	266.99	158.37	108.62	189.95
													2,853.26

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、バグフィルタ入口燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度

項目	測定を行った位置	測定年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果	
燃焼ガス中の燃焼ガス温度	1号炉	焼却炉出口	令和6年11月7日	令和6年11月7日	876℃（平均値）
	2号炉	焼却炉出口	令和6年11月8日	令和6年11月8日	920℃（平均値）
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	1号炉	バグフィルタ入口	令和6年11月7日	令和6年11月7日	154℃（平均値）
	2号炉	バグフィルタ入口	令和6年11月8日	令和6年11月8日	158℃（平均値）
排ガス中のCO濃度	1号炉	煙道出口	令和6年11月7日	令和6年11月7日	4 ppm
	2号炉	煙道出口	令和6年11月8日	令和6年11月8日	5 ppm

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に体積したばいじんの除去を行った年月日

項目	除去を行った年月日	
	1号炉	2号炉
冷却設備に体積したばいじん	稼働日実施	稼働日実施
排ガス処理設備に体積したばいじん	稼働日実施	稼働日実施

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

ダイオキシン類の測定結果

項目	単位	基準値	1号炉	2号炉
ダイオキシン類の濃度	ng-TEQ/m ³ N	10	0.00039	0.015
排ガスを採取した年月日			令和6年11月7日	令和6年12月9日
測定の結果の得られた年月日			令和6年11月8日	令和6年12月9日

ばい煙量又はばい煙濃度

項目	単位	基準値	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
硫黄酸化物	m ³ /h	—	0.0051 未満 (54.7)	0.0076 (55.72)	0.0067 未満 (55.99)	0.0710 (56.71)
ばいじん	g/m ³	0.25	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
塩化水素	mg/m ³	700	17	28	19	51
窒素酸化物	ppm	250	120	130	100	110
排ガスを採取した年月日			令和6年5月9日	令和6年5月9日	令和6年11月7日	令和6年11月8日
測定の結果の得られた年月日			令和6年5月22日	令和6年5月22日	令和6年11月21日	令和6年11月21日

※硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄の()内に記載しています。