

月別水質検査結果一覧表・2024.04月分  
三川地区水道（給水）

検査項目	単位	基準値	吉津	石戸取上	白崎	下条	五十島	綱木	内川（古館）	内川（五十沢）	新谷古岐	谷花	谷沢	船戸	行地	中ノ沢
一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
鉛 <sup>2+</sup> 及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	0.001	-
ひ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジニキチン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c, t)1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	-	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.002	-	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.008	0.003	-	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
ブロホルム	mg/l	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03未満
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガニン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	mg/l	200以下	20	7	23	9	11	7	7	-	7	10	7	17	6	6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg/l	500以下	130	-	130	-	-	-	-	-	-	120	-	130	-	-
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジエオキシ	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メルカプトエタノール	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物（TOC）	mg/l	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	-	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
pH値	-	5.8～8.6	6.2	6.1	6.5	6.6	6.3	6.9	6.5	-	6.4	6.3	6.8	6.4	6.6	6.5
味	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0	0.1未満
採取年月日	年月日	-	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	-	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日	令和6年4月11日
採取時刻	時：分	-	9時45分	10時42分	9時28分	11時13分	10時12分	11時10分	10時14分	-	10時51分	9時07分	8時48分	8時50分	9時55分	9時10分
当日天候	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	-	15.0	18.0	13.5	18.0	15.9	16.8	16.5	-	17.0	12.7	9.0	11.3	15.8	12.7
水温	℃	-	12.0	12.9	13.3	12.0	13.0	8.0	9.3	-	10.3	12.5	11.6	11.0	9.6	10.1
残留塩素	mg/l	-	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.55	0.45	-	0.55	0.30	0.50	0.35	0.45	0.25

注：『(c, t)1, 2-ジクロロエチレン』は『シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン』を意味します。